

+



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ «Родничок»  
с.Замартынье

М.А.Крысанова

*М.А. Крысанова* 2017г.

## ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем  
услуг в сфере образования (далее - услуги)

### I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляется(ются) услуга (услуги): Липецкая область, Добровский район, с.Замартынье ул.Советская , д. 18, г.

Наименование предоставляемой(-ных) услуги (услуг): дошкольное образование

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 1 этаж, 402,9 кв. м.
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или помещение на \_\_\_\_\_ этаже),  
\_\_\_\_\_ кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 3487 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Родничок» с.Замартынье Добровского муниципального района Липецкой области, МБДОУ «Родничок» с.Замартынье

Адрес места нахождения организации: Липецкая область, Добровский район, с.Замартынье, ул.Советская, д.18

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): Оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): муниципальная собственность

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Отдел образования Добровского муниципального района, Липецкая область, Добровский район, с.Доброе, ул.Октябрьская, д.9

### II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: дошкольное образование.

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): посещаемость – 50 , пропускная способность – 90.

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети (от 1,5 до 7 лет)

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): КОГСУ

### III. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ УРОВНЯ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

<u>№</u> <u>п</u> <u>/</u> <u>п</u>	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
<u>1</u>	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Предусмотреть места для автотранспортных средств для инвалидов; установить тактильно-визуальные знаки доступности, оборудовать территорию местами отдыха: через 200м., установить указатели направления движения,
<u>2</u>	сменные кресла-коляски	отсутствуют,
<u>3</u>	адаптированные лифты	отсутствуют,
<u>4</u>	поручни	предусмотреть тактильные полосы, предусмотреть контрастную окраску крайних ступеней,
<u>5</u>	пандусы	предусмотреть установку внутренних пандусов,
<u>6</u>	подъемные платформы (аппарели)	отсутствуют,
<u>7</u>	раздвижные двери	отсутствуют,
<u>8</u>	доступные входные группы	предусмотреть контрастную окраску крайних ступеней, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей,
<u>9</u>	доступные санитарно-гигиенические помещения	установить рельефные таблички доступности, , оборудовать тактильной направляющей полосой, осязаемая ногой или тростью 30см.,
<u>10</u>	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	предусмотреть наличие тактильной полосы, предусмотреть контрастную окраску крайних ступеней,
<u>11</u>	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для беспрепятственного доступа к объектам (местам обеспечения предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	предусмотреть наличие тактильной полосы, предусмотреть контрастную окраску крайних ступеней, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информирования об услуге,
<u>12</u>	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	предусмотреть наличие тактильной полосы, предусмотреть контрастную окраску крайних ступеней, выполнить установку знаков, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне,
<u>13</u>	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой	оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные

	информации зрительной информацией	средства информирования об услуге,
<u>1</u> <u>4</u>	иные	-

**IV. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ УРОВНЯ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ  
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В  
ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ**

№ п / п	Основные показатели доступности для инвалидов	Оценка состояния и имеющихся предоставляемой услуги недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
<u>1</u>	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Отсутствует, предусмотреть при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне,
<u>2</u>	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Предоставить оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий
<u>3</u>	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Проводится инструктирование или обучение сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг
<u>4</u>	наличие работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи в предоставлении услуг	нет
<u>5</u>	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	предоставляется
<u>6</u>	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	нет
<u>7</u>	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	нет
<u>8</u>	обеспечение предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии	нет

	документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	
<u>9</u>	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	нет
<u>10</u>	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	да
<u>11</u>	обеспечение предоставления услуг тьютора	нет
<u>12</u>	иные	

**V. УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

№п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов <*>	Сроки
1	<p>Вход на территорию - Предусмотреть места для автотранспортных средств для инвалидов; установить тактильно-визуальные знаки доступности, оборудовать территорию местами отдыха: через 200м., установить указатели направления движения.</p> <p>Вход в здание - предусмотреть тактильные полосы.</p> <p>Пути движения внутри здания – Пути движения (коридор, холл, лестница) предусмотреть наличие тактильной полосы, предусмотреть раздвижные двери во входной группе. Приобрести мобильный подъемник, установить поручни на лестнице с двух сторон.</p> <p>Предусмотреть установку рельефно-тактильную разметку перед лестницей, оборудовать входную группу яркой контрастной полосой шириной 0,1-0,2м на высоте 1,2-1,5м от поверхности пути,</p> <p>Пути эвакуации – Пожаробезопасная зона на путях эвакуации – оборудовать пожароопасную зону в соответствии с СНиП 21-01.</p> <p>Санитарно-гигиенические помещения (санузлы –кабина закрытые, раковина) – установить держатели для костылей (на высоте 1,2 м. с выступом 12см.), установить опорные поручни, увеличить ширину.</p> <p>Жилые помещения – установить приспособления для</p>	С 2017 - 2030гг.

	<p>перехода с кресла-коляски на кровать.  Средства информации и телекоммуникации – оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информирования об услуге, оборудовать таксофоном с автоматической регулировкой по высоте, оборудовать таксофоном(текстофоном)</p>	
--	--	--

<\*> С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделе III и IV паспорта.



Руководитель комиссии:

*М.А. Крысанова*

М.А.Крысанова./ Заведующий МБДОУ «Родничок» с.Замартынье

В том числе представитель Добровской районной организации ЛОО ВОИ



*В.П. Исаева*

В.П.Исаева Председатель/ Добровской районной организации ЛОО ВОИ

Представители МБДОУ «Родничок» с.Замартынье

*Н.А. Синюкова*

Синюкова Н.А / воспитатель МБДОУ «Родничок» с.Замартынье

*Н.В. Позднякова*

Позднякова Н.В. /заведующий хозяйством МБДОУ «Родничок» с.Замартынье